



OZNACZENIA INSTALCJI SŁABOPRĄDOWYCH:

- M — MONITOR KOLOR LCD 21"
- GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
- CW — CENTRALA WŁAMANIOWA
- RZK — ROZDZIELNIA ELEKTR.ZASILANIA KAMER
- CZUJKA RUCHU Z ANTYMASKINGIEM O KACIE WIDZENIA 180
- KAMERA SYSTEMU DOZORU WEWNĘTRZNA(NP BCS BM413..) KOPUŁKOWA WANDALOODPORNA O WYSOKIEJ ROZDZ.800TVL
- KAMERA TELEWIZJI DOZOROWEJ WEWNĘTRZNA
- CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH KONTROLI DOSTĘPU TIMELIX
- AWARYJNY PRZYCISK WYJŚCIA
- PRZYCISK WYJŚCIA
- VIDEODOMOFON Z KAMERĄ I PODCZERWIENIĄ
- GNIAZDKO KOMP-TELEF..2xRJ45 KAT.6+
- GNIAZDKO TELEWIZJI KABLOWEJ
- KONTRAKTON BRAMOWY
- KONTAKTRON MAGNETYCZNY
- CZUJKA RUCHU Z ANTYMASKINGIEM O KACIE WIDZENIA 180
- EXP-8 — MODUŁ ZBIERANIA DANYCH/EKSPANDER 8-LINIOWY + ZAŚ.AKUMULATOREM
- PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 24 PORTY PoE+
- KONTROLER KT-400 SYSTEMU KD
- KOMPUTER KLASY PC DO OBSŁUGI SYSTEMU KD
- REJESTRATOR IP DO MONTAŻU W OBUDOWIE TYPU RACK

UWAGI INSTALACJI SŁABOPRĄD

1. DO KAŻDEGO ZASILACZA ZAMKA SZYFROWEGO DOPROWADZIĆ ZASILANIE 230V
2. OD ZAMKA DO POMIESZCZENIA RECEPCJI DOPROWADZIĆ PRZEWÓD YTKSY 2x2x1 I ZAKOŃCZYĆ BUCZKIEM ZGODNIE Z DTR ZAMKA
3. ZAMKI SZYFROWE ZABUDOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,5m OD POSADZKI
4. DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ SZAF USTALIĆ NA BUDOWIE Z UŻYTKOWNIKIEM
5. DLA POTRZEB SYSTEMU OBSERWACYJNEGO CCTV NALEŻY ZAINSTALOWAĆ KAMERY DO KTÓRYCH DOPROWADZIĆ PRZEWÓD WIZYJNY KAT+6(XWD 57 0.59/3,7), PRZEWÓD STERUJĄCY,PRZEWÓD ZASILAJĄCY YDY 3x1,5 DO ZASILACZY 230/24V
6. SYSTEM KAMER ZEWNĘTRZNYCH CCTV POWINIEŃ POSIADAĆ PODGRZEWANIE
7. POŁĄCZENIA WYKONAĆ ZGODNIE ZE SCHEMATEM BLOKOWYM
8. ACCESS POINTY MONTOWAĆ POD SUFITEM WŁAŚCIWYM
9. SZAFY POMOCNICZE ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA POM.TECHNICZNYM MONTOWAĆ POD SUFITEM WŁAŚCIWYM, LUB W PRZESTRZENI NAD SUFITEM PODWIESZANYM

PAWILON ARCHEOLOGICZNY KOLEGIATA DZ.NR. 1210,1211,437,436,433,670, WIŚLICA

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA PAWILONU ARCH.W UL.BATALIONÓW CHŁOPSKICH WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALE BEZ ZMIAN UZYTKOWANIA,ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WKONANYCH W RAMACH PRZEDSIĘW.MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH PT:

„MODERNIZACJA MUZ.NARODOWEGO W KIELCACH WRAZ ZOTOCZENIEM W CELU ZABEZP.I OCHRONY UNIKATOWYCH OB.DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI KD/SSWiN

Projektował	mgr inż.Zb.Grabowski Upr. AB.III.7342/580/99	
Sprawdził	inż. Stanisław Malczyński Upr. GPIV 63/220-76	

Inwestor:
MUZEUM NARODOWE W KIELCACH
25-010 KIELCE UL. PLAC ZAMKOWY 1

Gł.Proj.

URBANISTYKA+ARCHITEKTURA+KONSERWACJA+MODERNIZACJE+WNĘTRZA+INWESTYCJE
STUDIO ARCHITEKTONICZNE - ANDRZEJ KADŁUCZKA - PROF.DR INŻ. ARCHITEKT SARP
ADRES STUDIA: 31-425 KRAKÓW, UL. ROGATKA 3 / 8, TEL.:012 418 00 11, TEL./FAX: 012 418 10 56
ADRES DO KORESPONDENCJI: 30-075 KRAKÓW, UL.RACŁAWICKA 30 B/2 TEL./FAX:+48/12/633-93-13

Data 04.17

Arkusz

Nr projektu :

Nr arch.

Nr rys. S04

Faza : PB